

廃棄物処理施設の生活環境測定

◆焼却処理プラント(福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字八ヶ代山1番地)

大気汚染防止への取り組み

焼却炉:排ガス量

測定項目	単位	規制値			維持管理基準	測定値 (平均)	測定頻度
		大気汚染防止法	福島県規制値	泉崎村協定値			
ばいじん	g/m <sup>3</sup> N	0.15	0.15	0.1	0.1	0.01	年12回
窒素酸化物	ppm	250	250	200	200	44	年12回
塩化水素	mg/m <sup>3</sup> N	700	700	100	100	12	年12回
硫黄酸化物	K値	17.5	17.5	9.0	9.0	0.17	年12回
ダイオキシン類	ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	5 <sup>*1</sup>	1	-	1	0.08	年2回

\*1:ダイオキシン類特別措置法

騒音防止の取り組み

<敷地境界>

測定項目	単位	規制値			維持管理基準	測定値 max~min	測定頻度
		7:00~19:00	6:00~7:00 19:00~22:00	22:00~6:00			
騒音	dB	65	60	55	55	53.5~40.0	年12回